



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 003560-TSE-02/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 02.03.2005
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 09.03.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ A.S.O. 2. ORG. SAN. BÖL. 2010. CADDE NO:18 SİNCAN
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ASO 2.ORGANİZE SAN.BÖLGESİ 100487 ADA 8 PARSEL 2010
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE CAD.NO:18 06909 TEMELLİ- SİNCAN /ANKARA ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 003560-TSE-02/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI GENPOWER
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS ISO 8528-4 / 27.08.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

GENPOWER Markalı

MODEL : GK21-XX-23
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ :12-24 V DC, 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 10°C / + 40°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 23
SEKRON BAĞLANTILI

MODEL : GK21-XX-43
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)

e-imzalı/e-signed

03.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(003560-TSE-02/02nolu belge devamı) : **GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-4 / 27.08.2015

ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ :12-24 V DC, 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 10°C / + 40°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 43
SEKRON BAĞLANTILI

MODEL : GK21-XX-44
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ :12-24 V DC, 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 10°C / + 40°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 44
SEKRON BAĞLANTILI

MODEL : GK21-XX-YY
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ :12-24 V DC, 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 10°C / + 40°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 54
SEKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XX: DC Çalışma Gerilimi (12 V DC /24 V DC)

MODEL : ATS-XXXX-43
KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (TRANSFER PANOSU)
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ : 231/400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ : 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI : - 10°C / + 40°C
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KORUMA SINIFI : IP 43

Model Açıklaması
XXXX: AC Akım (25 A.....4000 A)

e-imzalı/e-signed

03.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

