



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 003560-TSE-03/10
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 13.07.2006
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 20.11.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ A.S.O. 2. ORG. SAN. BÖL. 2010. CADDE NO:18 SİNCAN
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ASO 2.ORGANİZE SAN.BÖLGESİ 100487 ADA 8 PARSEL 2010
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE CAD.NO:18 06909 TEMELLİ- SİNCAN /ANKARA ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 003560-TSE-03/09
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI GENPOWER
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-GNP-NT-XX-1925 model, INTER Motorlu, Standby: 15 KVA/ 12 kW - Prime: 14 KVA/ 11.2 kW (Dahil)'den; Standby: 1925 KVA, 1540 kW - Prime: 1750 KVA, 1400 kW (Dahil)'e kadar, 231/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP43 (Transfer ve Kumanda Panosu), G3 Performans sınıfına sahip, Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları

-GNP-VM-XX-1250 model, VMAN Motorlu, Standby: 15 KVA/ 12 kW - Prime: 14 KVA/ 11.2 kW (Dahil)'den; Standby: 1250 KVA, 1000 kW - Prime: 1136 KVA, 909 kW (Dahil)'e kadar, 231/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP43 (Transfer ve Kumanda Panosu), G3 Performans sınıfına sahip, Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları

-GNP-VP-XX-710 model, VOLVO PENTA Motorlu, Standby: 15 KVA/ 12 kW - Prime: 14 KVA/ 11.2 kW (Dahil)'den; Standby: 710 KVA, 568 kW - Prime: 640 KVA, 512 kW (dahil)'e kadar, 231/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP43 (Transfer ve Kumanda Panosu), G3 Performans sınıfına sahip, Üç Fazlı Otomatik veya Manuel

e-imzalı/e-signed

20.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(003560-TSE-03/10nolu belge devamı) : **GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları

-GNP-PR-XX-2500 model, PERKINS Motorlu, Standby: 15 KVA/ 12 kW - Prime: 14 KVA/ 11.2 kW (Dahil)'den; Standby: 2500 KVA, 2000 kW, Prime: 2273 KVA, 1818 kW (dahil)'e kadar, 231/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP43 (Transfer ve Kumanda Panosu), G3 Performans sınıfına sahip, Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları (K.G. 05.02.2024)

-GNP-DE-XX-565 model, DEUTZ Motorlu, Standby: 15 KVA/ 12 kW - Prime: 14 KVA/ 11.2 kW (Dahil)'den; Standby: 565 KVA, 452 kW, Prime: 515 KVA, 412 kW (dahil)'e kadar, 231/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP43 (Transfer ve Kumanda Panosu), G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları

-GNP-NT-XX-3300 model, INTER Motorlu, Standby: 3300 KVA, 2640 kW - Prime: 3000 KVA, 2400 kW, 231/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP43 (Transfer ve Kumanda Panosu) G3 Performans sınıfına sahip, Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları (K.G. 17.11.2025)

-GNP-CC-XX-725 model, CUMMINS Motorlu Standby: 725 KVA, 580 kW, Prime: 659 KVA, 527 kW (dahil)'e kadar, 231/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP43 (Transfer ve Kumanda Panosu), G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları (K.G. 17.11.2025)

Alternatör:

-GENPOWER marka alternatörün kullanılabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby: 1925 KVA, 1540 kW - Prime: 1750 KVA ve 1400 kW) (Dahil)'e kadar

-STAMFORD marka alternatörün kullanılabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby: 860 KVA , 688 kW - Prime: 810 KVA ve 648 kW) (Dahil)'e kadar

- LEROY SOMER marka alternatörün kullanılabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby: 2596 KVA , 2076,8 kW ve Prime: 2360 KVA ve 1888 kW) (Dahil)'e kadar (K.G. 05.02.2024)

- GENPOWER marka alternatörün kullanılabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby: 3300 KVA , 2640 kW ve Prime: 3000 KVA ve 2400 kW) (Dahil)'e kadar (K.G. 17.11.2025)

- : LEROY SOMER marka alternatörün kullanılabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby: 730 KVA , 580 kW ve Prime: 659,09 KVA ve 527,27 kW) (Dahil)'e kadar (K.G. 17.11.2025)

e-imzalı/e-signed

20.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

